

In der Liegenschaftsentwässerung wird unterschieden zwischen:

- SW: Schmutzwasser
- RW: Regenwasser / Reinwasser
- MW: Mischwasser

Der Entscheid, in welchen Fällen das Regenwasser von Dächern, Balkonen, Terrassen, Wegen und Plätzen als verschmutztes bzw. nicht verschmutztes Abwasser im Sinne des Gewässerschutzgesetzes gilt, hat durch die zuständige Stelle unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Gewässerschutzverordnung zu erfolgen. Die Beurteilung ist auf Grund des AFU-Merkblattes 184 „Regenwasserentsorgung“ vorzunehmen.

- Bei allen Einleitungen in Kanalisationen, oberirdische Gewässer und Versickerungen sind fallweise die erforderlichen Bewilligungen der zuständigen Stelle einzuholen.
- Für den Einsatz, die Gestaltung und Bemessung von Versickerungsanlagen gelten die Normblätter 51, 52, 53 und 54 sowie die VSA-Richtlinie „Regenwasserentsorgung“.
- Muss Regenabwasser in die Schmutzwasserleitung geleitet werden, ist eine Drosselung mit Retention (Normblatt 53) immer zwingend sowie eine separate Verfügung betreffend Schmutzwassergebühr.
- Abwasser von Umschlagplätzen und Arbeitsflächen müssen separat und detailliert behandelt werden.

Abwasser	Trennsystem			Mischsystem		
	Versickerung	Regenwasserkanal	Schmutzwasserkanal	Versickerung	Regenwasserkanal	Schmutzwasserkanal
<b>Schmutzabwasser</b> -Haushaltungen -Gewerbe/Industrie -Autowaschplätze -Private Kleinbäder -Kühlwasser <sup>A)</sup> -Brunnenwasser	0	0	X	0	0	X
<b>Regenabwasser</b> -verschmutzt	0	0	X	0	0	X
<b>Regenabwasser</b> -nicht verschmutzt	1	2	0	1	2	3
<b>Reinabwasser</b> -Brunnenwasser -Sickerwasser -Grundwasser -Quellwasser -Kühlwasser <sup>B)</sup>	1	2	0	1	2	0

#### Legende:

X Anschluss obligatorisch

0 Anschluss nicht gestattet

1 1. Priorität: anzustrebende Lösung

2 2. Priorität: nur gestattet, wenn die Versickerung auf Grund der hydrogeologischen Verhältnisse, der Havarie Risiken usw. nicht möglich ist).

3 3. Priorität: nur gestattet, wenn die 1. und 2. Priorität nicht möglich bzw. nicht zumutbar sind).

<sup>A)</sup> Kühlwasser aus Kreislaufsystem

<sup>B)</sup> Kühlwasser aus Durchlaufsystem. Nur bei kleinem Abwasseranfall und nur mit Bewilligung der zuständigen Stelle.